

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по РД

(наименование территориального органа МЧС России)

РД, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 124, А т.8 (722) 67-32-43 ф.8 (722) 63-35-58 E-mail: www.05.mchs.gov.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт,
Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД**
(наименование органа государственного надзора)

г. Хасавюрт, ул. Буйнакского, 59, тел. 5-21-73, E-mail:

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 93/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальному казенному образовательному учреждению «Садовая средняя
общеобразовательная школа» (МКОУ «Садовая СОШ»),*

Директору МКОУ «Садовая СОШ» Салаватовой Ильмуханум Муталимовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
г. Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского, Казбеков-го районов по пожарному надзору № 93

(наименование органа ГПН)

от « 10 » мая 2017 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 17 » мая 2017 г. по 15 ч 00 мин. « 18 » мая 2017 г.

проведена проверка

*Заместителем начальника ОНД и ПР № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому
и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных

майором внутренней службы Гаджиевым Казумом Тарлановичем

инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципального казенного образовательного учреждения «Садовая средняя общеобразовательная
школа» (МКОУ «Садовая СОШ»), по адресу: РД, Хасавюртовский район, с. Садовое.*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Директором МКОУ «Садовая СОШ»

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

Салаватовой Ильмуханум Муталимовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только

1.	2.	безопасности, требования которого (-ых) нарушены	4.	ко выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
1	Оборудовать здание МКОУ каналом передачи информации автоматической пожарной сигнализации в пожарную часть.	ч. 7 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, п.3.16 СНиП 31-06-2009	15.04.2018	
2	Обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре).	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	15.04.2018	
3	Организовать не реже 1 раза в квартал проведение проверок работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре) с оформлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 61	15.04.2018	
4	Организовать не реже 2 раз в год (весной и осенью) проведение проверок источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарного водоема), с оформлением соответствующего акта проверки.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 55	15.04.2018	
5	Обновить согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 имеющийся план эвакуации людей при пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ, п. 7	15.04.2018	
6	Не допускать в помещениях МКОУ эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренными конструкцией светильника.	Правила противопожарного режима в РФ, п/п в) п. 42	15.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2018 г.
(квартал, месяц)

Заместитель начальника ОНД Гаджиев Казум Тарланович
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«18» мая 2017г.



Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Директор МКОУ «Садовая СОШ»
Салаватова Ильмуханум Муталимовна
(должность, фамилия, инициалы)

«18» мая 2017г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 39-99-99

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575886

Владелец Салаватова Ильмуханум Муталимовна

Действителен с 30.03.2021 по 30.03.2022